

REGISTRO SORVEGLIANZA INTERNA ESTINTORE

Azienda: _____

Identificativo Estintore (N. e/o Posizione):						
Verifiche da effettuare	Data	Data	Data	Data	Data	Data
	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito
1) L'estintore è presente;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
2) L'estintore è segnalato con apposito cartello;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
3) Il cartello è visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
4) L'accesso all'estintore è libero da ostacoli;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
5) L'estintore è integro e non è danneggiato;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
6) L'estintore è installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore è posizionato su apposito sostegno;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
7) Il sigillo di sicurezza è integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
8) Le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore sono leggibili come anche le marcature assicurandosi che il testo sia in italiano;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
9) L'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
10) Le informazioni che riguardano le attività di manutenzione sono disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione è presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
NOTE						
	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO

*In caso di verifiche negative segnalare e richiedere il ripristino dell'anomalia al tecnico manutentore qualificato, come da recapiti sotto:



MES s.r.l. con Socio Unico

C/da Timpi Rossi, Snc – 91011 Alcamo (TP)

Cell. 345 2257983 - Web: www.mesantincendi.it

LA PRESENTE SCHEDA VA COMPILATA PER CIASCUN ESTINTORE CON CADENZA PRESCRITTA DAL PIANO DI SICUREZZA AZIENDALE
MES s.r.l. non è responsabile in alcun modo delle verifiche effettuate e registrate sul presente registro in quanto spettano esclusivamente al responsabile aziendale adeguatamente formato.

REGISTRO SORVEGLIANZA INTERNA ESTINTORE

Azienda: _____

Identificativo Estintore (N. e/o Posizione):						
Verifiche da effettuare	Data	Data	Data	Data	Data	Data
	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito	Esito
1) L'estintore è presente;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
2) L'estintore è segnalato con apposito cartello;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
3) Il cartello è visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
4) L'accesso all'estintore è libero da ostacoli;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
5) L'estintore è integro e non è danneggiato;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
6) L'estintore è installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore è posizionato su apposito sostegno;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
7) Il sigillo di sicurezza è integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
8) Le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore sono leggibili come anche le marcature assicurandosi che il testo sia in italiano;	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
9) L'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
10) Le informazioni che riguardano le attività di manutenzione sono disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione è presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo	☐ Positivo ☐ Negativo
NOTE						
	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO	FIRMA INCARICATO

*In caso di verifiche negative segnalare e richiedere il ripristino dell'anomalia al tecnico manutentore qualificato, come da recapiti sotto:



MES s.r.l. con Socio Unico

C/da Timpi Rossi, Snc – 91011 Alcamo (TP)

Cell. 345 2257983 – Web: www.mesantincendi.it

LA PRESENTE SCHEDA VA COMPILATA PER CIASCUN ESTINTORE CON CADENZA PRESCRITTA DAL PIANO DI SICUREZZA AZIENDALE
MES s.r.l. non è responsabile in alcun modo delle verifiche effettuate e registrate sul presente registro in quanto spettano esclusivamente al responsabile aziendale adeguatamente formato.